

SYNDIAT DES EAUX DE BLANCHEFONTAINE PLAN DE SITUATION RESEAU D'EAU POTABLE

**Station de Reprise
LAVELINE-DU-HOUX**
V= 20 m³ - 1 Bâche
Q1=9,5 m³/h
Q2=7 m³/h
cote : 508 m NGF

Station de neutralisation
Q= 5 m³/h
Réservoir de RAHAUPAL
V= 200 m³ - 1 cuve
cote : 520 m NGF

Source Creux Saint-Fête
Cote : 532 m NGF

Légende

- CAPTAGE-SIE BLANCHEFONTAINE-SDEP
▲
- OUVRAGES-SIE BLANCHEFONTAINE-SDEP
● Réservoir
● Station de traitement
⊗ Vanne de PI/BI
● Poteau incendie
● Surpresseur
- CANALISATION-SIE BLANCHEFONTAINE-SDEP
--- Fonte indéterminée
— PVC

